

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 158/1/1-11
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 81 «Конек - Горбунок»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения о проведении выездной плановой проверки главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору С.В. Печурин от «23» августа 2021 года, № 158, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 27 ”	августа	20 21	г. с	15	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжит.	1ч. 00 мин.
“ 01 ”	сентября	20 21	г. с	12	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжит.	1ч. 00 мин.
“ 09 ”	сентября	20 21	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжит.	1ч. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором по МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Беляковой Е.Д.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по зданиям и помещений МАДОУ «ДС № 1 «Конек - Горбунок» по адресу: г.Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ «ДС № 81 «Конек - Горбунок» Скорик Т.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
158/1/1	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 17 п/п «б» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Руководители организации организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.12.2021
158/1/2	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится	п. 30 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.12.2021

	информация о проверке средств индивидуальной защиты.	Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	
158/1/3	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проверке очистки вентиляционных камер и фильтров воздухопроводов.	п. 43 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.12.2021
158/1/4	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проверке внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения.	п. 48 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.12.2021
158/1/5	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.	п. 54 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.12.2021
158/1/6	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 50 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.12.2021
158/1/7	Дежурный на посту не имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 56 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	01.12.2021
158/1/8	На 1 этаже на путях эвакуации из п. № 4 (согласно тех. паспорту) размещена ме-	п. 16 п/п «ж» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» На объектах защиты запрещается:	01.12.2021

	бель(шкафы) препятствующая свободной эвакуации людей.	размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации	
158/1/9	Под лестничным маршем в п. № 79 (согласно тех. паспорту) осуществляется хранение вещей.	п. 16 п/п «к» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» На объектах защиты запрещается: хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы	01.12.2021
158/1/10	На 2 этаже на путях эвакуации из п. № 26 (согласно тех. паспорту) размещена мебель(шкафы) препятствующая свободной эвакуации людей.	п. 16 п/п «ж» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации	01.12.2021
158/1/11	На 2 этаже на путях эвакуации из п. № 2 (согласно тех. паспорту) размещена мебель(шкафы) препятствующая свободной эвакуации людей.	п. 16 п/п «ж» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации	01.12.2021

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Постановление правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по пожарному надзору
Белякова Е.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«09» сентября 2021г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «ДС № 81 «Конек - Горбунок» Скорик Т.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«09» сентября 2021г.